



общество с ограниченной ответственностью
**«БАРСУКОВСКОЕ
РУДОУПРАВЛЕНИЕ»**
ул. Пролетарская, д. 15, пос. Барсуки, Ленинский район
Тульская область, Россия, 301122
тел. +7 (487) 233 7253



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 6/Н от 14.08.2023г.

на щебень из плотных горных пород фракции 5-20 мм
по ГОСТ 8267-93 производства ООО «Барсуковское рудоуправление»

Физико-механические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Требования согласно ГОСТ 8267-93	Факт
1	Зерновой состав щебня (полные остатки на контрольных ситах), % по массе		
	1,25 D (25 мм)	Не более 0,5	0,12
	D (20 мм)	0 – 10	5,87
	0,5 (D+d) (12,5 мм)	30 – 60 (80)	40,52
	d (5 мм)	90 – 100	98,12
2,5 мм	95 – 100	98,91	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	1 гр. – до 10 включ. 2 гр. – от 10 до 15 3 гр. – от 15 до 25 4 гр. – от 25 до 35 5 гр. – от 35 до 50	9,8
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2	0,40
4	Содержание глины в комках, % по массе	Не более 0,25	0,1
5	Марка щебня по дробимости в водонасыщенном состоянии	M200 – M1200	600
6	Марка щебня по истираемости	И1-И4	И2
7	Содержание зерен слабых пород, % по массе	0 – 5	2,3
8	Морозостойкость	F15 – F 400	F100
9	Насыпная плотность в естественном состоянии, кг/м ³	–	1350
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	До 370 (до 740) Бк/кг	67,5±5,5

Зав. лабораторией



М.П.

Шадрина Ю.В.