



ООО «Группа компаний „TEREX“  
 125438, г. Москва  
 ул. Михалковская, 63 Б, стр. 5  
 тел.: +7 (495) 601-97-66  
 факс: +7 (495) 601-97-53  
 www.terex-group.ru

Предприятие-изготовитель: ООО «Центр-Известняк»  
 301160, Тульская область, Дубенский район, поселок Дубна, ул. Свободы, д.11  
 тел.: +7 (495) 601-97-57



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3

Щебень из плотных горных пород для  
 строительных работ ГОСТ 8267-93, фракции 5 – 20 мм  
 (щебень известняковый)

№ партии: \_\_\_\_\_  
 Количество (тн): 2661,45  
 Номер вагона, автомашины: \_\_\_\_\_  
 Наименование потребителя, адрес: ООО «СБ-Центр»

1. Зерновой состав:

Результаты лабораторных испытаний по ГОСТ 8269.0-97

Диаметр отверстий контр., сит. мм	Результаты испытаний щебня (%)	Нормативное значение (%)
1,25	<u>98,50</u>	95-100
2,5	<u>98,42</u>	95-100
5,0	<u>98,28</u>	90-100
12,5	<u>59,31</u>	30-60
20	<u>9,8</u>	до 10
25	<u>0,4</u>	до 0,5

2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %: ср. знач. 19,60  
 3. Содержание зерен слабых пород, %: ср. знач. 13,20  
 4. Содержание глины в комках, %: ср. знач. 0,25  
 5. Марка щебня по прочности: M-400  
 6. Марка щебня по морозостойкости: F100  
 7. Насыпная плотность кг/м<sup>3</sup>: 127  
 8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: соответствует нормам  
 9. Содержание вредных компонентов и примесей: отсутствует  
 10. Устойчивость против всех видов распада, %: \_\_\_\_\_  
 11. Содержание пылевидных и глинистых частиц: ср. знач. 60

